



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5142BP5597

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
Vertreiber <i>distributor</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für Gasinstallationen und Heißwasser, nichtaushärtend (5142)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Nichtaushärtendes Dichtmittel in Form einer imprägnierten Schnur für Gewindeverbindungen für die Gasinstallation
Modell <i>model</i>	Tangit UNILOCK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 22-00346-KP03- vom 26.07.2024 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 751-2 (01.08.1997)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 26.11.2029 / 24-0343-GNV

24.10.2024 Koh A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Tangit UNILOCK	Klasse: ARp	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Temperaturbereich/Druckbereich (Gas): -20...+70 °C / ≤ 5 bar
Temperaturbereich/Druckbereich (Heißwasser): bis +130 °C / ≤ 7 bar

Die Zertifizierungsbewertung wurde zusätzlich auf Grundlage der Ergänzungsprüfberichte 22-00191-AB01, 22-00192-AB01, 22-00193-AB01, 22-00194-AB01, 23-00292-AB01, 23-00293-AB01, 23-00294-AB01 und 23-00295-AB01 vom 31.05.2023 vorgenommen.

DVGW