



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
PL 00-611 Varšava  
ul. Filtrowa 1  
Tel.: (+48 22) 825-04-71  
(+48 22) 825-76-55  
Faks: (+48 22) 825-52-86  
[www.itb.pl](http://www.itb.pl)

Designated according  
to Article 29 of  
Regulation (EU) No 305/2011  
and member of EOTA  
(European Organisation for  
Technical Assessment)

Member of  
**EOTA**  
[www.eota.eu](http://www.eota.eu)

## Evropska tehnična ocena

**ETA-09/0014**  
**z dne 31. 3. 2016**

### Splošni del

**Organ za tehnično ocenjevanje, ki je izdal  
evropsko tehnično oceno**

Instytut Techniki Budowlanej

**Trgovsko ime gradbenega proizvoda**

CERESIT CERETHERM CLASSIC

**Družina proizvodov, v katero spada  
gradbeni proizvod**

Zunanji toplotnoizolacijski sestavljeni sistem z  
ometom (ETICS)

**Proizvajalec**

HENKEL POLSKA Spółka z o.o.  
ul. Domaniewska 41  
PL 02-672 Varšava, Poljska

**Proizvodni obrat**

HENKEL POLSKA Spółka z o.o.  
ul. Domaniewska 41  
PL 02-672 Varšava, Poljska

**Ta evropska tehnična ocena vsebuje**

16 strani, vključno z 2 prilogama, ki sta  
sestveni del te ocene.

**Ta evropska tehnična ocena je izdana v  
skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na podlagi**

Smernico za evropska tehnična soglasja,  
ETAG 004, izdaja 2013, »Zunanji  
toplotoizolacijski sestavljeni sistemi z  
ometom«, ki se uporablja kot evropski  
ocenjevalni dokument (EAD).

**Ta različica nadomešča**

ETA-09/0014, izdano dne 9. 11. 2011

*Organ za tehnično ocenjevanje je izdal to evropsko tehnično oceno v svojem uradnem jeziku. Prevodi te evropske tehnične ocene v druge jezike morajo v celoti ustreznati izvirnemu dokumentu in morajo biti označeni kot takšni.*

*Ta evropska tehnična ocena se sme posredovati le v celoti, kar vključuje pošiljanje z elektronskim sredstvom. Vendar pa se sme ocena s pisnim soglasjem organa za tehnično ocenjevanje, ki je oceno izdal, razmnožiti le delno. Morebitna delna kopija mora biti označena kot takšna.*

## Posebni del

### 1 Tehnični opis proizvoda

Zunanji topotnoizolacijski sestavljeni sistem z ometom CERESIT CERETHERM CLASSIC, ki se v nadalnjem besedilu imenuje ETICS, je sklop, ki je zasnovan in vgrajen v skladu z zasnovo ter navodili proizvajalca in navodili za vgradnjo, ki so bila predložena organu Instytut Techniki Budowlanej.

ETICS je sestavljen iz naslednjih komponent, proizvedenih v tovarni proizvajalca ali dobaviteljev posameznih komponent. ETICS se sestavi iz teh komponent na kraju vgradnje. Proizvajalec je dokončno odgovoren za ETICS.

ETICS je montažni izolacijski proizvod, narejen iz ekspandiranega polistirena (EPS), ki se prilepi ali mehansko pritrdi na steno. Načini vgradnje in ustrezne komponente so navedeni v spodnji razpredelnici. Izolacijski proizvod se pokrije z ometom v enem ali več plasteh (nanesenih na kraju vgradnje), v eno od katerih se vgradi ojačitvena mreža. Omet se nanese neposredno na izolacijske plošče, brez zračne oz. ločilne plasti.

ETICS obsega tudi pomožne materiale, ki so opredeljeni v členu 3.2.2.5 ETAG 004. Ti se morajo uporabiti v skladu z navodili proizvajalca.

Razpredelnica 1

Komponente	Količina (kg/m <sup>2</sup> )	Debelina (mm)
<b>Izolacijski materiali z ustreznimi načini pritrditve</b>		
<b>Lepjen ETICS:</b> polno lepljen ali delno lepljen (lepljena površina mora obsegati vsaj 40 %). Pri nanosu je treba upoštevati nacionalno dokumentacijo.		
• <b>Izolacijski proizvod:</b> tovarniško izdelan montažni ekspandirani polistiren (EPS), skladen z EN 13163 – za značilnosti proizvoda glejte prilogo 1	-	20 do 400
• <b>Lepila:</b> <b>CERESIT CT 83</b> prah na cementni osnovi, ki se mu doda 0,19 do 0,21 l vode na kg prahu <b>CERESIT CT 85</b> prah na cementni osnovi, ki se mu doda 0,26 do 0,28 l vode na kg prahu <b>CERESIT CT 84</b> leplilna pena na poliuretanski osnovi	približno 5,0* (prahu) približno 5,0* (prahu) približno 85 ml/m <sup>2</sup> **	- - 8,0
<b>Mehansko pritrjen ETICS z dodatnim lepljenjem:</b> lepljena površina mora v skladu s priporočili proizvajalca obsegati vsaj 40 % površine. Pri nanosu je treba upoštevati nacionalno dokumentacijo.		
• <b>Izolacijski proizvod:</b> tovarniško izdelan montažni ekspandirani polistiren (EPS) v skladu z EN 13163 – za značilnosti proizvoda glejte prilogo 1	-	50 do 400
• <b>Sidra:</b> za značilnosti proizvoda glejte prilogo 2	-	-
• <b>Pomožna lepila:</b> glejte lepljeni ETICS	-	-

\* velja za polno lepljen sistem

\*\* nanesi se na robove EPS-plošče in v črtah na sredini plošče (v obliki črke M ali W)

Razpredelnica 1

## Razpredelnica 1

	Komponente	Količina (kg/m <sup>2</sup> )	Debelina (mm)
Zaključni ometi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Silikatno-silikonski zaključni ometi:</b> sestava: pesek, silikatno vezivo, silikonska smola, mineralna polnila, aditivi; pasta, pripravljena za uporabo <b>CERESIT CT 174</b> zrnata struktura velikost delcev: 1,0; 1,5; 2,0 mm <b>CERESIT CT 175</b> rebrasta struktura velikost delcev: 2,0 mm</li> <li>• <b>Akrilni zaključni ometi:</b> sestava: pesek, akrilno kopolimerno vezivo, mineralna polnila, aditivi; pasta, pripravljena za uporabo <b>CERESIT CT 60</b> zrnata struktura velikost delcev: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm</li> </ul>	2,0 do 3,9	<p>določena glede na velikost delcev</p> <p>določena glede na velikost delcev</p>
	<b>CERESIT CT 63</b> rebrasta struktura velikost delcev: 3,0 mm <b>CERESIT CT 64</b> rebrasta struktura velikost delcev: 2,0 mm <b>CERESIT CT 77</b> mozaična struktura velikost delcev: 0,8 do 2,0 mm <b>CERESIT CT 177</b> mozaična struktura velikost delcev: 1,0 do 1,6 mm <b>CERESIT CT 79</b> sestava: pesek, akrilno kopolimerno vezivo, silikonska smola, mineralna polnila, aditivi; pasta, pripravljena za uporabo zrnata struktura velikost delcev: 1,5 mm	<p>1,8 do 4,0</p> <p>približno 3,7</p> <p>približno 2,7</p> <p>3,0 do 4,5</p> <p>približno 4,0</p> <p>približno 2,5</p>	<p>določena glede na velikost delcev</p>
Dekorativni premazi (barve)	<b>CERESIT CT 42</b> opcija uporaba z vsemi vrstami zaključnih ometov sestava: akrilno kopolimerno vezivo, pigmenti, aditivi tekočina, pripravljena za uporabo <b>CERESIT CT 44</b> opcija uporaba z vsemi vrstami zaključnih ometov sestava: akrilno kopolimerno vezivo, pigmenti, aditivi tekočina, pripravljena za uporabo <b>CERESIT CT 48</b> opcija uporaba z vsemi vrstami zaključnih ometov sestava: silikonska smola, pigmenti, aditivi tekočina, pripravljena za uporabo <b>CERESIT CT 49</b> opcija uporaba z vsemi vrstami zaključnih ometov sestava: silikonska smola, pigmenti, aditivi tekočina, pripravljena za uporabo <b>CERESIT CT 54</b> opcija uporaba z vsemi vrstami zaključnih ometov sestava: silikatno vezivo, pigmenti, aditivi tekočina, pripravljena za uporabo <b>CERESIT CT 721</b> obvezna uporaba s CT 720 sestava: silikonska smola, pigmenti, aditivi tekočina, pripravljena za uporabo	<p>približno 0,3 l/m<sup>2</sup></p> <p>0,2 do 0,3 l/m<sup>2</sup></p>	- - - - - -

**Razpredelnica 1**

<b>Komponente</b>	<b>Količina (kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Debelina (mm)</b>
<b>Pomožni materiali</b>	Ostanejo odgovornost proizvajalca ETICS.	

**2 Podroben opis predvidene uporabe v skladu z veljavnim evropskim ocenjevalnim dokumentom (EAD)**

ETICS je namenjen za uporabo kot zunanja topotna izolacija zidanih (opeke, zidaki, kamni ipd.) ali betonskih stavbnih zidov (ulitih na gradbišču ali narejenih iz montažnih plošč) z ometom ali brez.

ETICS se lahko uporablja v novih ali obstoječih (obnovljenih) navpičnih zidovih. Uporablja se lahko tudi na vodoravnih ali nagnjenih površinah, ki niso izpostavljene padavinam.

ETICS je narejen iz nenosilnih gradbenih elementov in neposredno ne prispeva k stabilnosti zidu, v katerega je vgrajen, lahko pa prispeva k njegovi obstojnosti, saj zagotavlja večjo zaščito pred vremenskimi vplivi.

ETICS ne zagotavlja zračne neprepustnosti gradbene konstrukcije.

Določila te evropske tehnične ocene temeljijo na predvideni življenjski dobi ETICS, ki traja najmanj 25 let, pod pogojem, da so izpolnjene zahteve glede embalaže, prevoza, hrambe, vgradnje in uporabe, vzdrževanja ter popravila. Ocena življenjske dobe se ne sme razlagati kot jamstvo proizvajalca ali organa za tehnično ocenjevanje, temveč se lahko obravnava le kot napotek za izbiro primernih proizvodov glede na ekonomsko sprejemljivo pričakovano življenjsko dobo gradbene konstrukcije.

Pri načrtovanju, vgradnji, vzdrževanju in popravilu je treba upoštevati načela, podana v 7. členu ETAG 004, in nacionalne predpise.

**3 Lastnosti proizvoda in sklici na metode, uporabljene za njegovo oceno**

Lastnosti ETICS v zvezi z osnovnimi zahtevami so bile določene v skladu z ETAG 004.

Lastnosti ETICS, opisane v tem členu, veljajo le pod pogojem, da so komponente sklopa skladne s prilogama 1 in 2.

**3.1 Varnost v primeru požara (BWR 2)**

**3.1.1 Požarna odpornost (ETAG 004, člen 5.1.2.1)**

**Razpredelnica 2**

Konfiguracija	Največja deklarirana vsebnost organskih snovi	Deklarirana vsebnost zaviralcev gojenja	Požarni razred v skladu z EN-13501-1
ETICS CERESIT CERETHERM CLASSIC z EPS-ploščami (požarni razred E) in ometnim sistemom: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lepila na cementni osnovi: CT 83, CT 85</li> <li>Lepilna pena na poliuretanski osnovi: CT 84</li> <li>Osnovni premaz: CT 85</li> <li>Zaključni ometi: CT 34, CT 35, CT 137, CT 72, CT 73, CT 74, CT 75, CT 174, CT 175, CT 60, CT 63, CT 64, CT 79, CT 720 (z ustreznimi predpremazi)</li> <li>Dekorativni premazi: CT 42, CT 44, CT 48, CT 49, CT 54, CT 721</li> </ul>	2,15 % - 2,15 % 17,6 % 35,65 %	0 % (brez zaviralcev gojenja)	B – s1, d0
ETICS CERESIT CERETHERM CLASSIC z EPS-ploščami (požarni razred E) in ometnim sistemom: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lepila na cementni osnovi: CT 83, CT 85</li> <li>Lepilna pena na poliuretanski osnovi: CT 84</li> <li>Osnovni premaz: CT 85</li> <li>Zaključni ometi: CT 77, CT 177 (z ustreznimi predpremazi)</li> </ul>	2,15 % - 2,15 % 16,6 %	0 % (brez zaviralcev gojenja)	B – s2, d0

Opomba: Evropsko referenčno priporočilo za primer požara na fasadah še ni bilo izdelano. V nekaterih državah članicah klasifikacija v skladu z EN 13501-1 za uporabo na fasadah morda ne zadošča. V tem primeru bodo morda potrebni dodatni preizkusi pod nadzorom države članice (npr. obsežnejši preizkusi).

**Montaža in pritrditev**

Ocena požarne odpornosti temelji na preizkusih izolacijske plasti (EPS) debeline 180 mm – SBI-testu (gorljivost posameznega predmeta) v skladu z EN 13823 in 60 mm – testu v skladu z EN ISO 11925-2 in največji gostoti izolacijskega materiala 20,0 kg/m<sup>3</sup> ter zaključne plasti z največjo organsko vsebnostjo.

Pri SBI-testu v skladu z EN 13823 je bil ETICS nameščen neposredno na podlago (Razred A2-s1, d0) debeline 12 mm.

Pri preizkusu v skladu z EN ISO 11925-2 proizvod ni bil nameščen na podlago.

ETICS je vgradil proizvajalec v skladu z navodili proizvajalca (navodili za vgradnjo), pri čemer je bila uporabljena en plast mreže iz steklenih vlaken, nameščena po celotni površini preizkusnega vzorca (brez prekrivanja mreže). Preizkusni vzorec je bil vnaprej izdelan v tovarni in ni vseboval spojev.

Sidra v preizkusu ETICS niso bila uporabljena, saj ne vplivajo na rezultate preizkusa.

**3.2 Higiena, zdravje in okolje (BWR 3)****3.2.1 Absorpcija vode (ETAG 004, člen 5.1.3.1)**

- Osnovni premaz CERESIT CT 85:
  - = absorpcija vode po 1 uri < 1,0 kg/m<sup>2</sup>
  - = absorpcija vode po 24 urah < 0,5 kg/m<sup>2</sup>

- Ometni sistemi – v skladu z razpredelnico 3.

**Razpredelnica 3**

	Absorpcija vode po 24 urah	
	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,5 kg/m <sup>2</sup>
CERESIT CT 34, CT 35	x	-
CERESIT CT 137	x	-
CERESIT CT 72, CT 73	x	-
CERESIT CT 74, CT 75	x	-
CERESIT CT 174, CT 175	x	-
CERESIT CT 60, CT 63, CT 64	x	-
CERESIT CT 79	x	-
CERESIT CT 77	x	-
CERESIT CT 177	x	-
CERESIT CT 720 + CT 721	x	-

### 3.2.2 Vodotesnost (ETAG 004, člen 5.1.3.2)

Na preizkusni ploščadi so bili izvedeni higrotermalni cikli. ETICS je bil ocenjen kot odporen proti higrotermalnim ciklom.

Absorpcija vode je bila po 24 urah tako pri osnovnem premazu kot tudi pri ometnem sistemu manjša od 0,5 kg/m<sup>2</sup>. ETICS je bil zato ocenjen kot odporen na zamrzovanje in odtajanje.

### 3.2.3 Odpornost proti udarcem (ETAG 004, člen 5.1.3.3)

**Razpredelnica 4**

Ometni sistem	Enojna standardna mreža CERESIT CT 325
CERESIT CT 34, CT 35, CT 137	Kategorija III
CERESIT CT 72, CT 73	Kategorija II
CERESIT CT 74, CT 75	Kategorija II
CERESIT CT 174, CT 175	Kategorija II
CERESIT CT 60, CT 63, CT 64	Kategorija II
CERESIT CT 79	Kategorija I
CERESIT CT 77	Kategorija I
CERESIT CT 177	Kategorija I
CERESIT CT 720 + CT 721	Kategorija III

**Razpredelnica 5**

Ometni sistem		Dvojna standardna mreža CERESIT CT 325
Ometni sistem: osnovni premaz CERESIT CT 85 (s predpremazom) + zaključni omet, kot je navedeno v nadaljevanju:	CERESIT CT 137	Kategorija II
	CERESIT CT 72, CT 73	Kategorija I
	CERESIT CT 74, CT 75	Kategorija I
	CERESIT CT 174, CT 175	Kategorija I
	CERESIT CT 60	Kategorija I
	CERESIT CT 79	Kategorija I

**3.2.4 Prepustnost za vodno paro (ETAG 004, člen 5.1.3.4)****Razpredelnica 6**

Ometni sistem		Ekvivalentna debeline zračne plasti $s_d$
Ometni sistem: osnovni premaz CERESIT CT 85 (s predpremazom) + zaključni omet, kot je navedeno v nadaljevanju:	CERESIT CT 34	$\leq 1,0$ m CT 34 velikost delcev 3,0 mm: 0,33 m
	CERESIT CT 35	$\leq 1,0$ m CT 35 velikost delcev 2,5 mm: 0,25 m CT 35 velikost delcev 3,5 mm: 0,30 m
	CERESIT CT 137	$\leq 1,0$ m CT 137 velikost delcev 2,0 mm: 0,32 m
	CERESIT CT 72 CERESIT CT 73	$\leq 1,0$ m CT 72 velikostdelcev 2,0 mm: 0,14 m CT 72 velikost delcev 2,5 mm: 0,37 m CT 73 velikost delcev 3,0 mm: 0,16
	CERESIT CT 74 CERESIT CT 75	$\leq 1,0$ m CT 74 velikost delcev 2,5 mm: 0,41 m CT 74 velikost delcev 2,5 mm + CT 42: 0,33 m CT 75 velikost delcev 2,0 mm: 0,21 m
	CERESIT CT 174 CERESIT CT 175	$\leq 1,0$ m CT 174 velikost delcev 2,0 mm: 0,41 m CT 174 velikost delcev 2,5 mm + CT 44: 0,36 m CT 174 velikost delcev 2,5 mm + CT 48: 0,21 m CT 175 velikost delcev 2,0 mm: 0,16 m CT 175 velikost delcev 2,0 mm + CT 54: 0,16 m CT 175 velikost delcev 2,0 mm + CT 48: 0,29 m CT 175 velikost delcev 2,0 mm + CT 44: 0,37 m
	CERESIT CT 60 CERESIT CT 63 CERESIT CT 64	$\leq 1,0$ m CT 60 velikost delcev 2,5 mm: 0,51 m CT 60 velikost delcev 2,5 mm + CT 49: 0,51 m CT 63 velikostdelcev 3,0 mm: 0,41 m CT 64 velikost delcev 2,0 mm: 0,43
	CERESIT CT 79	$\leq 1,0$ m CT 79 velikost delcev 1,5 mm: 0,60 m
	CERESIT CT 77	$\leq 1,0$ m CT 77 velikost delcev 1,4 do 2,0 mm: 0,29 m
	CERESIT CT 177	$\leq 1,0$ m CT 177 velikost delcev 1,0 do 1,6 mm: 0,27 m
	CERESIT CT 720 + CT 721	$\leq 1,0$ m CT 720 debelina plasti 1,0 mm: 0,26 m

### 3.2.5 Izpust nevarnih snov (ETAG 004, člen 5.1.3.5; EOTA TR 034)

Proizvajalec je organu za tehnično ocenjevanje predložil pisno izjavo o nevarnih snoveh.

Poleg specifičnih poglavij o nevarnih snoveh v tej evropski tehnični oceni lahko za ETICS, na katerega se nanaša ocena, veljajo tudi druge zahteve (npr. prevzeta evropska zakonodaja in nacionalni zakoni, uredbe ter upravni predpisi). Za zagotovitev skladnosti z določili Uredbe (EU) št. 305/2011 je treba upoštevati tudi te zahteve, kjer in kadar veljajo.

### 3.3 Varnost pri uporabi (BWR 4)

#### 3.3.1 Sprijemna trdnost med osnovnim premazom in izolacijskim proizvodom (ETAG 004, člen 5.1.4.1.1)

Razpredelnica 7

Sprijemna trdnost med osnovnim premazom in izolacijskim proizvodom (EPS-plošče)			
Osnovni premaz	Začetno stanje	Po higrotermalnih ciklih (na ploščadi)	Po ciklih zamrzovanja in odtajanja
CERESIT CT 85	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	preizkus ni potreben, saj cikli zamrzovanja in odtajanja niso potrebni

#### 3.3.2 Sprijemna trdnost med lepilom na cementni osnovi in podlago ter lepilom na cementni osnovi in izolacijskim proizvodom (ETAG 004, členi 5.1.4.1.2 do 5.1.4.1.4)

Razpredelnica 8

Sprijemna trdnost med lepilom in podlago (betonom)				
Lepilo		V suhih razmerah	Potopitev v vodo za 48 ur uri sušenja pri $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ in $(50 \pm 5)\%$ - relativni vlažnosti	Potopitev v vodo za 48 ur + 7 dni sušenja pri $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ in $(50 \pm 5)\%$ - relativni vlažnosti
CERESIT CT 83	Beton	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,25 MPa
CERESIT CT 85	Beton	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,25 MPa

Razpredelnica 9

Sprijemna trdnost med lepilom in izolacijskim proizvodom (EPS-ploščami)				
Lepilo		V suhih razmerah	Potopitev v vodo za 48 ur uri sušenja pri $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ in $(50 \pm 5)\%$ - relativni vlažnosti	Potopitev v vodo za 48 ur + 7 dni sušenja pri $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ in $(50 \pm 5)\%$ - relativni vlažnosti
CERESIT CT 83	EPS-plošče	≥ 0,08 MPa	≥ 0,03 MPa	≥ 0,08 MPa
CERESIT CT 85	EPS-plošče	≥ 0,08 MPa	≥ 0,03 MPa	≥ 0,08 MPa

**3.3.3. Sprijemna trdnost lepilne pene na poliuretanski osnovi (ETAG 004, člen 5.1.4.1.4)****Razpredelnica 10**

Sprijemna trdnost lepilne pene na poliuretanski osnovi						
Lepilo	Pogoji nanosa	Izolacijski proizvod	Podlaga	Debelina pene	Razmere preizkusa: temperatura in relativna vlažnost	Sprijemna trdnost
CERESIT CT 84	Standardni pogoji nanosa	EPS TR100	Beton	8 ± 1 mm	23 °C 50-% RV	≥ 0,08 MPa
CERESIT CT 84	Spremenjena debelina	EPS TR100	Beton	15 ± 1 mm	23 °C 50-% RV	≥ 0,08 MPa
CERESIT CT 84	Spremenjen odprt čas (največ 4 minute)	EPS TR100	Beton	8 ± 1 mm	23 °C 50-% RV	≥ 0,08 MPa
CERESIT CT 84	Spremenjena temperatura: nizka temp.	EPS TR100	Beton	8 ± 1 mm	0 °C	≥ 0,08 MPa
CERESIT CT 84	Spremenjena temperatura: visoka temp.	EPS TR100	Beton	8 ± 1 mm	40 °C 30-% RV	≥ 0,08 MPa

ETICS je treba namestiti na podlago z nanosom lepila najmanj na naslednjo površino:

**Razpredelnica 11**

	Natezna trdnost pravokotno na površino EPS-plošč		
	≥ 80 kPa	≥ 100 kPa	≥ 150 kPa
CERESIT CT 83, CERESIT CT 84	40 %	40 %	40 %
CERESIT CT 85			

**3.3.4. Sprijemna trdnost po staranju (ETAG 004, člen 6.1.7)****Razpredelnica 12**

Ometni sistem: CERESIT CT 85 (s predpremazom) + zaključni omet, kot je navedeno v nadaljevanju:	Po higrotermalnih ciklih	
	CERESIT CT 34, CT 35	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 137	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 72, CT 73	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 74, CT 75	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 174, CT 175	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 60, CT 63, CT 64	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 79	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 77	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 177	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 720 + CT 721	≥ 0,08 MPa

### 3.3.5. Trdnost pritrditve (ETAG 004, člen 5.1.4.2)

Preizkus ni potreben, saj ETICS izpolnjuje kriterij  $E \cdot d \leq 50,000 \text{ N/mm}$ .

### 3.3.6. Odpornost proti vetrovnim obremenitvam (ETAG 004, člen 5.1.4.3)

Odpornost ETICS proti vetrovnim obremenitvam je bila izračunana, kot sledi:

$$R_d = (R_{\text{plošče}} \cdot n_{\text{plošče}} + R_{\text{spoji}} \cdot n_{\text{spoji}}) / \gamma,$$

pri čemer je:

$n_{\text{plošče}}$	število sider (na $\text{m}^2$ ), ki niso nameščena na spojih med ploščami,
$n_{\text{spoji}}$	število sider (na $\text{m}^2$ ), ki so nameščena na spojih med ploščami,
$\gamma$	nacionalni varnostni faktor.

Razpredelnica 13

Značilnosti sider, na katere se nanašajo navedene prelomne obremenitve	Sidra v skladu s prilogom 2			
	Premer sidrne plošče	$\geq 60 \text{ mm}$		
Značilnosti EPS-plošč, na katere se nanašajo navedene prelomne obremenitve	Debelina	$\geq 50 \text{ mm}$		
	Natezna trdnost pravokotno na površino	$\geq 100 \text{ kPa}$		
Prelomna obremenitev, kN	Sidra, ki niso nameščena na spojih med ploščami (izvlečni preizkus), suhe razmere	$R_{\text{plošče}}$	Najmanjša vrednost: Povprečna vrednost:	0,42 0,44
Prelomna obremenitev, kN	Sidra, ki so nameščena na spojih med ploščami (izvlečni preizkus), suhe razmere	$R_{\text{spoji}}$	Najmanjša vrednost: Povprečna vrednost:	0,33 0,39

Razpredelnica 14

Značilnosti sider, na katere se nanašajo navedene prelomne obremenitve	Sidra v skladu s prilogom 2			
	Premer sidrne plošče	$\geq 60 \text{ mm}$		
Značilnosti EPS-plošč, na katere se nanašajo navedene prelomne obremenitve	Debelina	$\geq 150 \text{ mm}$		
	Natezna trdnost pravokotno na površino	$\geq 100 \text{ kPa}$		
Prelomna obremenitev, kN	Sidra, ki niso nameščena na spojih med ploščami (izvlečni preizkus), suhe razmere	$R_{\text{plošče}}$	Najmanjša vrednost: Povprečna vrednost:	0,87 0,89
Prelomna obremenitev, kN	Sidra, ki so nameščena na spojih med ploščami (izvlečni preizkus), suhe razmere	$R_{\text{spoji}}$	Najmanjša vrednost: Povprečna vrednost:	0,67 0,74

Zgornje vrednosti veljajo za sidra v skladu s prilogom 2 in vsa druga sidra, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

- = so zajeta v evropski tehnični oceni v skladu z ETAG 014,
- = premer sidrne plošče:  $\geq 60 \text{ mm}$ ,
- = togost sidrne plošče:  $\geq 0,3 \text{ kN/mm}$ ,
- = nosilnost sidrne plošče:  $\geq 1,38 \text{ kN}$ ,
- = se namestijo na površino izolacijske plošče.

### 3.3.7. Natezni preizkus ometa (ETAG 004, člen 5.5.4)

Lastnosti niso bile ocenjene.

### 3.4 Zaščita pred hrupom (BWR 5)

#### 3.4.1. Izolacija pred zvokom v zraku (ETAG 004, člen 5.1.5)

Lastnosti niso bile ocenjene.

### 3.5 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplotne (BWR 6)

#### 3.5.1 Toplotna upornost in toplotna prehodnost (ETAG 004, člen 5.1.6)

Toplotna prehodnost zidu, prekritega z ETICS, je bila izračunana v skladu s standardom EN ISO 6946 po formuli:

$$U_c = u + \chi_p \cdot n,$$

pri čemer:

- se  $\chi_p \cdot n$  upošteva, le če je vrednost večja od 0,04 W/(m<sup>2</sup> · K),  
je U<sub>c</sub> popravljena toplotna prehodnost prekritega zidu (W/[m<sup>2</sup> · K]),  
je n število sider (vgrajenih v izolacijski proizvod) na m<sup>2</sup>,  
je  $\chi_p$  točkovni vpliv toplotnega mostu, ki ga ustvarja sidro. Če vrednosti niso določene v evropski tehnični oceni sidra, se lahko upoštevajo naslednje vrednosti:  
= 0,002 W/K za sidra z vijaki iz plastične mase, vijaki iz nerjavečega jekla z glavo, prekrito z umetno maso, in sidra z zračnim žepkom pri glavi vijaka (vrednost  $\chi_p \cdot n$  je pri n < 20 zanemarljiva)  
= 0,004 W/K za sidra z vijaki iz pocinkanega jekla z glavo, prekrito z umetno maso (vrednost  $\chi_p \cdot n$  je pri n < 10 zanemarljiva)  
= 0,008 W/K za vsa druga sidra (najslabši primer)

je U toplotna prehodnost prekritega dela zidu (brez toplotnih mostov) (W/[m<sup>2</sup> · K]), ki se določi, kot sledi:

$$U = 1 : [R_i + R_{omet} + R_{podlaga} + R_{zp} + R_{np}],$$

pri čemer je:

R<sub>i</sub> toplotna upornost izolacijskega proizvoda (glede na deklaracijo v skladu z EN 13163) v (m<sup>2</sup> · K)/W,

R<sub>omet</sub> toplotna upornost ometa v (m<sup>2</sup> · K)/W (približno 0,02 [m<sup>2</sup> · K]/W ali določena s preizkusom v skladu z EN 12667 oz. EN 12664),

R<sub>podlaga</sub> toplotna upornost podlage (npr. betona, opeke) v (m<sup>2</sup> · K)/W,

R<sub>zp</sub> toplotna upornost zunanje površine v (m<sup>2</sup> · K)/W,

R<sub>np</sub> toplotna upornost notranje površine v (m<sup>2</sup> · K)/W.

V dokumentaciji proizvajalca mora biti navedena vrednost toplotne upornosti izolacijskega proizvoda, skupaj z možnim razponom debelin. Poleg tega je treba, če se ETICS uporablja s sidri, navesti tudi točkovno toplotno prevodnost sider.

### 3.6 Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7)

Lastnosti niso bile ocenjene.

#### 4 Uporabljeni sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti s sklicem na njegovo pravno podlago

V skladu z Odločbo 97/556/ES Evropske Komisije, spremenjeno z Odločbo 2001/596/ES, so bili uporabljeni sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (glejte Prilogo V k Uredbi št. 305/2011), navedeni v spodnji razpredelnici.

Razpredelnica 15

Proizvod	Predvidena uporaba	Raven ali razred (požarna odpornost)	Sistem
Zunanji topotnoizolacijski sestavljeni sistem z ometom (ETICS)	v zunanjih stenah, za katere veljajo predpisi o požarni varnosti	A1 <sup>(1)</sup> , A2 <sup>(1)</sup> , B <sup>(1)</sup> , C <sup>(1)</sup>	1
	v zunanjih stenah, za katere ne veljajo predpisi o požarni varnosti	A1 <sup>(2)</sup> , A2 <sup>(2)</sup> , B <sup>(2)</sup> , C <sup>(2)</sup> , D, E, (A1 do E) <sup>(3)</sup> , F	2+
		katerikoli	2+

<sup>(1)</sup> Proizvodi/materiali, ki se jim v jasno določljivi fazi proizvodnega procesa izboljša raven požarne odpornosti (npr. z dodatkom materialov, ki zavirajo gorenje, ali omejitvijo organskih snovi).

<sup>(2)</sup> Proizvodi/materiali, ki niso zajeti v opombi <sup>(1)</sup>.

<sup>(3)</sup> Proizvodi/materiali, ki jih ni treba preizkušati glede požarne odpornosti (npr. proizvodi/materiali razreda A1 v skladu z Odločbo Komisije 96/603/ES).

#### 5 Tehnične podrobnosti, potrebne za izvajanje sistema za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti, kakor je bil določen v veljavnem evropskem ocenjevalnem dokumentu

Tehnične podrobnosti, potrebne za izvajanje sistema za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti, so določene v načrtu nadzora, shranjenem pri Instytut Techniki Budowlanej.

Za tipsko preizkušanje se uporabijo rezultati preizkusov, opravljenih v okviru ocenjevanja za evropsko tehnično oceno, razen če pride do sprememb v proizvodnji liniji oz. obratu. V tem primeru se morata Instytut Techniki Budowlanej in priglašeni organ dogovoriti o potrebnih tipskih preizkusih.

Izdal Instytut Techniki Budowlanej dne 31. 3. 2016 v Varšavi.

[podpis nečitljiv]

dr. Marcin M. Kruk  
Direktor ITB

<b>Opis in značilnosti</b>	<b>EPS-plošče v skladu z EN 13163</b>
<b>Požarna odpornost</b> EN13501-1	Razred E debelina: 20 mm do 400 mm gostota: 15,0 kg/m <sup>3</sup> do 20,0 kg/m <sup>3</sup>
<b>Toplotna upornost (m<sup>2</sup> · K)/W</b>	Opredeljena v znaku CE v skladu z EN 13163
<b>Debelina (mm)</b> EN 823	EPS-EN 13163 – T1
<b>Dolžina (mm)</b> EN 822	EPS-EN 13163 – L2
<b>Širina (mm)</b> EN 822	EPS-EN 13163 – W2
<b>Pravokotnost (mm/m)</b> EN 824	EPS-EN 13163 – S5
<b>Pravokotnost (mm/m)</b> EN 825	EPS-EN 13163 – P5
<b>Stanje površine</b>	rezana površina (homogena in brez »prevleke«)
<b>Dimenzijska stabilnost</b>	laboratorijske razmere EN1603
	navedena temperatura in vlažnost EN 1604
<b>Kratkoročna absorpcija vode (delna potopitev) (kg/m<sup>2</sup>)</b> EN 1609	≤ 1,0
<b>Faktor odpora proti difuziji vodne pare (μ)</b> EN 12086	20 do 60
<b>Natezna trdnost pravokotno na površino v suhih razmerah</b> EN 1607	EPS-EN 13163 – TR80 EPS-EN 13163 – TR100 EPS-EN 13163 – 150
<b>Upogibna trdnost (kPa)</b> EN 12089	≥ 75
<b>Strižna trdnost (MPa)</b> EN 12090	≥ 0,02
<b>Strižni modul (Mpa)</b> EN 12090	≥ 1,0
<b>CERESIT CERETHERM CLASSIC</b>	<b>Priloga 1</b> k Evropski tehnični oceni ETA-09/0014
Značilnosti toplotnoizolacijskega proizvoda	

**Sidra**

Trgovsko ime sidra	Premer plošče (mm)	Opis sidra in odpornostne značilnosti v podlagi
TFIX-8P	≥ 60	glejte ETA-13/0845
KI-10N	≥ 60	glejte ETA-07/0221
TFIX-8M	≥ 60	glejte ETA-07/0336
TFIX-8S	≥ 60	glejte ETA-11/0144
TFIX-8ST	≥ 60	glejte ETA-11/0144
WKTHERMΦ8	≥ 60	glejte ETA-11/0232
WKTHERMΦ8S	≥ 60	glejte ETA-13/0724
eco-drive W	≥ 60	glejte ETA-13/0107
EJOT STR U 2G	≥ 60	glejte ETA-04/0023
EJOT H1 eco	≥ 60	glejte ETA-11/0192

Poleg navedenih se lahko uporabi tudi katerokoli sidro, ki izpolnjuje naslednje kriterije:

- je zajeto v evropski tehnični oceni v skladu z ETAG 14
- premer sidrne plošče: ≥ 60 mm
- togost sidrne plošče: ≥ 0,3 kN/mm
- nosilnost plošče: ≥ 1,38 kN

**Mreže iz steklenih vlaken**

Trgovsko ime standardne mreže	Opis	Odpornost proti alkalijam	
		Trdnost po staranju, N/mm	Relativna trdnost (po staranju) glede na trdnost ob dobavi, %
VERTEX 145 A/ R 117 A 101	masa na enoto površine: 147 g/m <sup>2</sup> velikost mreže: 3,5 × 4,5 mm	≥ 20	≥ 50
ST 2924-100/7	masa na enoto površine: 158 g/m <sup>2</sup> velikost mreže: 3,9 × 4,0 mm	≥ 20	≥ 50
OMFA 117-S	masa na enoto površine: 145 g/m <sup>2</sup> velikost mreže: 4,5 × 3,0 mm	≥ 20	≥ 50
OMFA 122	masa na enoto površine: 160 g/m <sup>2</sup> velikost mreže: 3,5 × 3,5 mm	≥ 20	≥ 50
SSA-5433-SM	masa na enoto površine: 165 g/m <sup>2</sup> velikost mreže: 4,0 × 4,5 mm	≥ 20	≥ 50
SKLOTEX A2-101 (145)	masa na enoto površine: 145 g/m <sup>2</sup> velikost mreže: 5,0 × 5,0 mm	≥ 20	≥ 50
OMT 999	masa na enoto površine: 145 g/m <sup>2</sup> velikost mreže: 4,6 × 4,0 mm	≥ 20	≥ 50

**CERESIT CERETHERM CLASSIC**

Značilnosti sider; značilnosti mrež iz steklenih vlaken

**Priloga 2**  
k Evropski tehnični oceni ETA-09/0014

Podpisana Nina Antosiewicz Zupan, z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije z dne 21.12.2006, št. 705-191/2006, imenovana sodna tolmačka za angleški jezik, potrjujem, da se ta prevod popolnoma ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v angleškem jeziku.

I, the undersigned Nina Antosiewicz Zupan, court interpreter for the English language, appointed by the Decree No. 705-191/2006 of the Ministry of Justice of the Republic of Slovenia, issued on 21 December, 2006 hereby declare that this translation entirely corresponds to the original English text.

Sodna tolmačka:

Court Interpreter:

Nina Antosiewicz Zupan

Podpisano in žigosano v Ljubljani, dne 08. 08. 2016

Signed and sealed in Ljubljana on 8 August 2016

