



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.05. 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 4856

Об'єкт експертизи: Будівельні матеріали т.м. Ceresit: CR 64, CP 27 Aquablock, CP 30 Aquablock, CS 25 Sanitare Silicone, CT 14, CT 126, CS 11, CS15, CS 16, CS 23, CS 24, CS 27, CS 28, CS 51, CL 72 ULTRAPOX FLEXSEAL; т.м. Pattex: Universal піна монтажна (std), Universal піна монтажна (pro), 6 в 1 піна-клей (std), 6 в 1 піна-клей (pro), WhiteTeq (std), WhiteTeq (pro), GreenQ (std) піна монтажна; т.м. Tangit: Tangit Metalock

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення. Житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна - виробник: Польща, Туреччина, Німеччина, Естонія, Ірландія, Румунія; "Henkel Polska Sp. z o.o.", ul. Domaniewska 41, 02-672 Warsaw, (Виробничі потужності: «Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.», No:8 D:C Blok, 34771 İstanbul, Turkey, «Henkel AG & C. KGaA», Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf Germany (Postal Address: 40191 Düsseldorf, Germany Phone: 0049-211-797-0), «Henkel Balti Operations OÜ», Savi 12, 80010 Pärnu, Estonia, «Henkel Ireland Operations and Research Ltd» Whitestown Business Park Tallaght 24, Dublin, Ireland, «Henkel Romania s.r.l.» Daniel Danielopolu nr 4-6, sect 1 Bucuresti, Romania)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)»; 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, тел.: (044) 247-62-01, (044) 247-62-00; код за ЄДРПОУ: 21685172

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: дані про контракт відсутні

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

При використанні продукції: вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: силікатовмісного пилу (цементу) – 6 мг/м³ (4 клас небезп., а, Ф); формальдегіду — 0,5 мг/м³ (2 клас небезп., п, А, Г, К, П); ацетальдегіду – 5 мг/м³ (3 клас небезп., п, П); 1,3-Бутадієну – 100 мг/м³ (4 клас небезп., п, К) відповідно до «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту

хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за №741/35024. Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: ацетальдегіду – 0,01 мг/м³; формальдегіду – 0,003 мг/м³; бутадієну – 1,0 мг/м³; питома ефективна активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Будівельні матеріали т.м.Ceresit: CR 64, CP 27 Aquablock, CP 30 Aquablock, CS 25 Sanitare Silicone, CT 14, CT 126, CS 11, CS15, CS 16, CS 23, CS 24, CS 27, CS 28, CS 51, CL 72 ULTRAPOX FLEXSEAL; т.м. Pattex: Universal піна монтажна (std), Universal піна монтажна (pro), 6 в 1 піна-клей (std), 6 в 1 піна-клей (pro), WhiteTeq (std), WhiteTeq (pro), GreenQ (std) піна монтажна; т.м. Tangit: Tangit Metalock за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21
e-mail: info@imtl.org.ua;
web-сайт: www.imtl.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1127 від 04 квітня 2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис)

Ішейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)